

## PROTOKOL O ZÁRUČNÍ KONTROLE TEPELNÉHO ČERPADLA THERMATEC

DATUM KONTROLY [DD MM RRRR]

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

### ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

TYP/MODEL

SÉRIOVÉ ČÍSLO

DATUM MONTÁŽE ZAŘÍZENÍ [DD MM RRRR]

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

### ÚDAJE O UŽIVATELI / PROVOZOVATELE

JMÉNO A PŘÍJMENÍ

ADRESA

TELEFONNÍ ČÍSLO

### ÚDAJE AUTORIZOVANÉHO PARTNERA THERMATEC / SERVISNÍHO TECHNIKA

JMÉNO A PŘÍJMENÍ / NÁZEV SPOLEČNOSTI

ADRESA / RAŽÍTKO TECHNIKA

IČO

TELEFONNÍ ČÍSLO

| Č. | ČINNOSTI                                                                                                   | ANO | NE |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| 1  | Kontrola / tlaku v expanzním nádobě (min. 0,8 bar)                                                         |     |    |
| 2  | Čištění filtrů na vstupu čerpadla                                                                          |     |    |
| 3  | Čištění filtrů na vratném potrubí topného systému, vratném potrubí k tepelnému čerpadlu                    |     |    |
| 4  | Kontrola stavu hořčíkové / titanové anody zásobníku TUV                                                    |     |    |
| 5  | Kontrola nastavení regulace topného čerpadla                                                               |     |    |
| 6  | Kontrola prvků elektro systému a zapojení (čidla, topná tělesa, elektro kotel, přípojná kabeláž, jištění)  |     |    |
| 7  | Kontrola seznamu uložených chyb / poruch v paměti regulace                                                 |     |    |
| 8  | Kontrola funkčnosti mechanických prvků systému (3cestné rozdělovací a směšovací ventily, oběhová čerpadla) |     |    |
| 9  | Kontrola průtoku vody při provozu v režimu vytápění ..... [l/min] a TUV ..... [l/min]                      |     |    |
| 10 | Kontrola průchodnosti potrubí odvodu kondenzátu (okapová vana)                                             |     |    |
| 11 | Kontrola ventilátoru - volný chod bez napětí, možné překážky                                               |     |    |

|        |                                                                                                                                 |            |        |            |  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------|--|
| 12     | Kontrola elektrických připojení v zařízení (konektory) - zapsat hodnoty napětí                                                  |            |        |            |  |
| MĚŘENÍ |                                                                                                                                 | NAPĚTÍ [V] | MĚŘENÍ | NAPĚTÍ [V] |  |
| L1-N   |                                                                                                                                 |            | L1-L2  |            |  |
| L2-N   |                                                                                                                                 |            | L1-L3  |            |  |
| L3-N   |                                                                                                                                 |            | L2-L3  |            |  |
| 13     | Kontrola stavu antivibračních podložek venkovní jednotky tepelného čerpadla                                                     |            |        |            |  |
| 14     | Zjištění a případné označení možných překážek ovlivňujících funkčnost (květiny, obezdívky, přístřešky, stromy, květináče, atd.) |            |        |            |  |
| 15     | Zápis o provedené kontrole v záručním listě a systému HMS                                                                       |            |        |            |  |

TERMÍN DALŠÍ KONTROLY [DD MM RRRR]

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

PROTOKOL BYL PODEPSÁN [DD MM RRRR]

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

KONTROLU PROVEDL [PODPIS]

|  |
|--|
|  |
|--|

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| PODPIS A RAZÍTKO AUTORIZOVANÉHO SERVISNÍHO TECHNIKA |
|                                                     |

|                                  |
|----------------------------------|
| PODPIS UŽIVATELE / PROVOZOVATELE |
|                                  |